

高效节能无堵塞排污泵

GAOXIAO JIENEN WUDUSAI PAIWUBENG



无堵塞型



无堵塞带切割装置型

使用说明


上海阳光泵业制造有限公司

地 址：洛川中路600弄22号 电 话：021—66528888 66525619

WQK/QG无堵塞带切割装置潜水排污泵性能及特点

WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵，是本厂吸收西德先进技术及工艺，开发生产最新排污机具，它具有排污通过能力特别强，带切割性能好，能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出，采用最先进的方法，设计成最合理的水力特性，使电泵可以全扬程运行，优良的干式电机和水泵的最佳组合，使电泵的总效率达到西德ABS公司的AS带切割装置系列产品相同，电泵采用高质量的硬质合金，双端面机械密封和骨架油封组合的动密封结构，为了电泵的正常运行及工作人员的安全，用户应配备电动机的漏电保护器，在长时间内工作，本泵电机允许露出液面部位，不得超过电动机高度的1/2，抽送污物温度不超过40℃。

型号意义



WQK/QG主要性能参数

型 号	性 能			电机功率 (千瓦)	转 速 (转/分)	电 压 (伏)	可抽污物固体 直径(毫米)
	出水配管 口径(毫米)	流 量 (米 ³)	扬 程 (米)				
WQK8-12QG	32	8	12	0.75	2900	380	20
WQK20-7QG	50	20	7	0.75	2900	380	30
WQK8-22QG	25	8	22	1.1	2900	380	15
WQK20-15QG	50	20	15	1.5	2900	380	30
WQK15-30QG	40	15	30	2.2	2900	380	22
WQK20-20QG	50	20	20	2.2	2900	380	30
WQK25-15QG	65	25	15	2.2	2900	380	35
WQK40-7QG	80	40	7	2.2	1450	380	45
WQK30-30QG	80	30	30	3	2900	380	40
WQK25-20QG	65	25	20	4	2900	380	38
WQK40-15QG	80	40	15	4	1450	380	60
WQK85-10QG	100	85	10	4	1450	380	45
WQK65-25QG	80	65	25	7.5	2900	380	45
WQK80-20QG	80	80	20	7.5	1450	380	45
WQK100-15QG	100	100	15	7.5	1450	380	60
WQK100-25QG	100	100	25	11	1450	380	60
WQK115-15QG	125	115	15	15	1450	380	65
WQK180-15QG	150	180	15	15	1450	380	70

WQK/QG潜水排污泵适用范围

WQK/QG型潜水排污泵主要用于工程污水，生活污水。

如：(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。

(2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。

(3)中小型企业污水处理及循环水输送。

(4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。

(5)养鸡场、养猪场、各种养殖业，鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

WQK/QG型和WQK型使用方法及注意事项

(1)电泵使用之前，须首先检查电缆有否损坏，搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常(绝缘电阻不得小于1兆欧)。

(2)认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志)，按规定程序接妥地线。(本厂接地线配有接地标志。)

(3)选用合适的保护器(如漏电保护器，空气开关，断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。

(4)按标准接好电源线，试接电源，检查电泵运转是否正常，并判断转向是否正确，若转向不正确，将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。

(5)装好出水接头及出水胶管(或铁管)，在电泵提手上结好绳索(绝对不能用电线代替吊绳使用)，将电泵放入被抽液体中，接通电源，即可使用。

(6)为了确保人身安全，在电泵接电工作期间，严禁在电泵附近安装下水作业(如移动和检查、排除故障等)，接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!

(7)严禁电泵整体露出水面长期运行(或短时间运行)电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏。

(8)长期抽送高含砂量的液体对本泵的过流部件磨损较大，推荐使用本厂旋流式污水污物潜水电泵产品。

(9)若发现电泵在运转时，有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象，应立即切断电源，检查电源保护器、接线等是否有问题，若这些外部装置均属正常时，即可能是电泵有故障，此时不应继续使用以免发生事故!

故障原因及解决方法

故障现象	故障原因	解决方法
电泵不运转	电源线未接好	按标准要求接受电源
	电源一相不通电	检查保险丝与电源, 接通三相电源
	叶轮与底盘卡死	调整底盘使间隙在0.2~0.5mm之间使手可以轻松地拨动叶轮
	电机烧坏	重新修理电机
	保护装置损坏	修理或更换
出水量小或扬程不够	叶轮与底盘间隙过大	将间隙调至正常范围(0.2~0.5mm)
	叶轮已严重磨损	更换叶轮
	电机转速达不到正常转速	更换电机转子或修理电机
	电源电压过低	将电压调至额定电压
		换大截面电缆, 减小电源引线上的电压降(在电源引线过长的情况下)
	电机反转	对换二根电源接头, 使电机正转
对杂质不能切割或切割效果不好	叶轮与底盘间隙过大	将间隙调至正常范围(0.2~0.5mm)
	切割刀刃磨损变钝	更换叶轮与底盘
保护器自动断开或接通后又断开	保护器选用不当或已损坏	重新选用合适的保护器(保护器的额定电流一定与电机额定电流相符)
	电机受潮或漏水使绝缘电阻过低(低于0.5MΩ)	拆下电机烘干, 若机械密封或密封圈或电缆密封头损坏引出漏水还应更换损坏的密封零部件
	电机定子线圈匝间短路	电机重新更换或修理
	电机二相运行	检查电源或接头、修复
	电源电压过低	将电压恢复到正常值
	电机被杂质卡住	清理杂质
	水质粘度过大或含砂过度引起电机过载运行	降低粘度或含砂量
	轴承损坏	更换轴承

维 护 保 养

1. 电泵应有专人管理与使用、并定期检查电磁绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常最低不得低于0.5兆欧，否则必须拆将定子烘干，绝缘电阻升高后方可使用。
2. 每次使用(特别是用于较稠较粘的浆液)后，应放于清水中运行数分钟再存放。
3. 电泵每使用300~500小时后，应打开腰部油孔螺钉并用纯净10号机油补充，使机械密封保持良好的润滑状态。如发现油室大量进水则表明机械密封已失效，应予更换。
4. 电泵拆卸、维修后，密封性能必须经0.2MPa气密试验检查。

WQK型高效无堵塞潜水排污泵

WQK型高效无堵塞排污泵，该电泵具有不怕堵塞，节能显著，运行可靠，维修方便，较好地解决了PN浓浆泵不能抽吸重量较大的颗粒，以及PW、PWA污水泵易堵塞的难题。WQK系列潜水排污泵还采用了国内最先进的机械密封，密封寿命达3000小时以上，泵轴及紧固螺丝全部采用高强度材料，抗蚀能力好，运行时配以电动机漏电保护器，对漏电、短路、断相起保护作用，无需专人看管，确是各行业抽吸含有颗粒杂质，短纤维，渣浆料的理想设备。

使用条件：1. 介质温度不超过40℃。

2. 介质平均重度不超过500千克/每立方米。

3. 被抽送液体的PH值为5~9。

4. 在长时间运行中，电机允许露出液面部分不超过高度的1/2。

WQK型排污泵适用范围

该电泵适用于抽送泥浆水、纸浆、短纤维、淀粉、碎石粒、非腐蚀性介质，特别适用于含颗粒性较多的液体中，是大中型企业污水处理，及自来水厂，城市污水处理及地铁、人防工程，环保系统和养鱼池、养鸡场、养猪场等各种养殖业及抗洪排涝的理想设备。

注：WQK主要性能及数据除不带切割装置外，其内部结构均同WQK/QG型。

WQX型污水污物潜水排污泵

WQX系列污水污物潜水排污泵(以下简称电泵)是我厂技术人员在普通清水潜水电泵的基础上发展起来的新型给排水机具，主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、坭砂、碎石粒等固件悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m³PH值5~9。该电泵采用双端面机械密封和旋流式叶轮、叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕，具有体积小、结构紧凑、携带方便等优点。

WQK型排污泵适用条件

- 1.各种高楼大厦地下室、人防工程、旅馆地铁等地下层废水排放。
- 2.工程基础施工建筑工地，积水坑等泥浆水抽送。
- 3.食品厂、造纸厂、酿造厂、水泥厂等厂矿企业的渣浆液的抽送，特别适用金矿，陶瓷厂釉浆抽送。
- 4.养鸡场、养猪场各类禽畜饲养场，养鱼池返农田排灌作用。

WQX型排污泵主要性能及规格

型 号	性 能			电动机功率 (千瓦)	转 速 (转/分)	电 压 (伏)
	出水管配口径 (毫米)	流 量 (米 ³)	扬 程 (米)			
WQX8-10	40	8	10	0.75	2900	380
WQX12-10	50	12	10	1.1	2900	380
WQX7-15	32	7	15	1.1	2900	380
WQX25-10	50	25	10	2.2	2900	380
WQX15-15	65	15	15	2.2	2900	380
WQX10-20	40	10	20	2.2	2900	380
WQX15-25	30	15	25	3	2900	380

WQX型和WQ型使用方法及注意事项

先将电泵放置在陆上，接好保护开关，并一定要将接地线妥善接地，接通电源试运转半分钟；

运转正常。停机后，将输水管套在出水口(或用法兰)并紧固；

在电泵提手(或吊环)上套好绳索，切勿直接将电缆当绳索使用，将电泵放入待抽的坑池中；

接通电源即可连续使用。

注 意 事 项

1.若发现试运转时，有不转、保护装置跳闸、保险丝烧断等不正常现象，应立即切断电源，检查电源、保护装置、接线等是否有问题，当这些外部装置均属正确，即可能是电泵有问题，此时不应继续使用以免发生事故！

2.搬运和安装电泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故！还应注意不得将电缆端部放于水中。

3.必须使用保护装置启动和停止电泵运行，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源。

4.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥，为了保证使用时人身安全，在电泵运行时，严禁在附近安排人下水做事或移动，接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故。

5.严禁电泵整体露出水面长期运行、电泵“开”、“停”不宜频繁(一般每分钟不超过5次，以防电泵过热损坏)。

6.电泵所接的电力变压器容量及电缆截面积应保证电泵运行时端电压在360~400伏之间。

7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的70%)，以防电泵因超载而损坏！

维 护 保 养

1. 电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常最低不得低于0.5兆欧，否则必须拆下将定子烘干，绝缘电阻升高后方可使用。
2. 每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应放于清水中运行数分钟再存放。
3. 电泵每使用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用纯净10号机油补充，使用机械密封保持良好的润滑状态。如发现油室大量进水则表明机械密封失效，应予更换。
4. 电泵启动后如发现流量不足或扬程达不到规定值(除管路阻力大或堵塞)可能是转向反了，这时应断开电源，将电缆的三根相线中任意二根相互对换后，重新接好再启动便可。
5. 电泵拆卸、维修后，密封性能必须经0.2MPa气密试验检查。
6. 如果弯头和电泵分离放在板箱内，请将弯头装在电泵上，如果电泵和管道连接则不必再装弯头。

WQ型污水污物潜水排污泵适用范围

WQ系列污水污物潜水排污泵(以下简称电泵)系内装式泵结构的作业的潜水电泵是目前狭窄作业面，及小型现场面临紧急排水最理想机具，它具有体积小、重量轻、移动方便、效率高、密封性能好，结构紧凑等优点，抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m³，PH值5~9。

WQ型污水污物潜水排污泵适用范围

WQ型潜水排污泵特别适用于造船、通讯、航运、地下室等狭窄作业面，及开挖池塘疏通河道，特别是个体食品加工场，个体养殖场，钻井行业，积水坑矿井、造纸厂、造漆厂使用。

WQ型主要性能参数

型 号	性 能			电动机 功 率 (千瓦)	转 速 (转/分)	电 压 (伏)
	出水管配 口径(毫米)	流 量 (米 ³)	扬 程 (米)			
WQ7-7	50	7	7	0.75	1460	380
WQ10-8	50	10	8	0.75	2900	380
WQ12-10	50	12	10	1.1	2900	380
WQ7-15	32	7	15	1.1	2900	380
WQ20-20	40	20	20	2.2	2900	380
WQ25-10	50	25	10	2.2	2900	380
WQ10-32	50	10	32	3	2900	380

